Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
DIV. V - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA – ITLo –
Sottoarticolazione III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE TELEFONICO ELETTRODOTTI

Ns.Rif. ITLo/IIIMEV/37951 del 12/06/2017

Nulla osta n°:	**3751**
Pratica n°:	**37951**
Corografia:	

Spett.le
Amministrazione Provinciale di PAVIA
Settore Tutela e Valorizzazione Ambiente
UOC Aria ed Ecologia
Via Taramelli n. 2
27100 PAVIA
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Spett.le
ECOENSCA SRL
VIA MONTELLO 22
27020 ALAGNA PV
paolo.scaglia@tiscali.it - n.involata@studioabcsrl.it

Oggetto: ***Rilascio nullaosta ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 259/03 per tubazioni metalliche e/o linee elettriche, ad esclusione delle condutture realizzate in cavi cordati ad elica e/o attestazione di conformità del gestore***

Visti gli artt. 111,112,120 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D.11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art.95 del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259, -Codice delle Comunicazioni elettroniche - ;

Visto il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 4 luglio 2005 con il quale il Ministro delle Comunicazioni ha delegato al Direttore dell'Ispettorato territoriale competente, le attribuzioni di cui ai commi 3,4 e 5 del citato art. 95 del D.Lgs. 259/2003;

Vista l'istanza presentata dalla Società **ECOENSCA SRL ALAGNA** per il rilascio del nullaosta alla costruzione degli impianti descritti nella stessa ;
Si rilascia per quanto di competenza il

NULLA OSTA

alla costruzione per:

LINEA ELETTRICA INTERRATA BT ALLA TENSIONE DI 400 V IN VIA MONTELLO NEL COMUNE DI ALAGNA

La concessione del nullaosta e' subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- tutte le opere siano state realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

- siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge e delle norme tecniche vigenti in materia di coesistenza o di interferenze con linee di telecomunicazioni

Si citano, a titolo indicativo e non esaustivo:

-R.D. n. 1775/1933 - artt.111,112,120

-L.339/1986 -Nuove norme per la disciplia della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne;

-D.M. n.449 del 21.3.1988-'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione,l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

-D.M. LL.PP. n.1260 del 16.1.1991-'Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell''esercizio delle linee elettriche aeree est.rne;

-D.Lgs 259/2003, art.95 e smi; 97 e 98 -'Codice delle comunicazioni elettroniche'

-Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997 fascicolo 4091;

-Norme CEI 11-17 ed. luglio 2006 fascicolo 8402;

-le norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.

-D.M. LL.PP. 5.8.1988 -'Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell''esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

Allo scopo di eseguire i previsti controlli, da parte dell'Ufficio scrivente, la Società ECOENSCA SRL dovrà comunicare in tempo utile , a mezzo pec:

- la data di inizio e la data presunta di fine dei lavori;

- i riferimenti relativi al presente nulla osta;

- il comune interessato alla posa della tubazione metallica;

- i nominativi e numeri di telefono del responsabile e/o referente del cantiere."

La ritardata segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli, con relativi costi a totale carico della Società ECOENSCA SRL.

Nei casi di posa di condutture di energia elettrica,in cui il richiedente si configuri quale soggetto realizzatore e/o proprietario e/o gestore delle linee elettriche il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti di questo Ministero, derivanti dal R.D.n. 1775/1933 e dal D.Lgs.n.259/2003

Ad ultimazione lavori è fatto obbligo alla Società ECOENSCA SRL di inviare la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la realizzazione dell'impianto sopra descritto .

IL DIRETTORE ITL
Ing. Giuseppe Di Masi
"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7/32005 e s.m."